



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, <https://pssebialapodlaska.pis.gov.pl>

Biała Podlaska dnia 10.12.2020 r.

WPLYNEŁO

Data 17.12.2020

L.dz. 1553

Podpis [Signature]

ONS-HK.721/277/20

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 154/20
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rokitno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z otrzymanymi pismem znak: L.dz.1464/2020 z dnia 01.12.2020 r. sprawozdaniami z badań w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że próbka wody pobrana w dniu 16.11.2020 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rokitno, punkt pobrania:

- Cieleśnica 22 - posesja prywatna (punkt czerpalny),

w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne oraz część C - parametry wskaźnikowe, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast próbka wody pobrana z punktu pobrania Rokitno 57A - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (punkt czerpalny) wykazała ponadnormatywne stężenie **żelaza** ($615 \pm 166 \mu\text{g/l}$) oraz **mętność** na granicy zalecanej wartości ($1,26 \pm 0,4 \text{ NTU}$).

Z informacji uzyskanej od Producenta wody planowane jest wykonanie płukania przyłącza wodociągowego oraz pobranie ponownych próbek do badań.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Białej Podlaskiej

[Signature]
Marcin Nowik

Otrzymują:

1. ZUW MZK z siedzibą w Parczewie
2. Wójt Gminy Rokitno
3. a/a

niepodległa