



A k t e
T y t u ł

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344 41 60 do 62, fax 83 343 76 39

email: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, <http://pssebialapodlaska.pis.gov.pl>

ONS-HK.721/40/16

Biała Podlaska, dnia 06.05.2016 r.

W P Ł Y N Ę Ł O
Data 16 05 16
L. dz. 526
Podpis [signature]

Wójt Gminy Konstantynów

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2

21-543 Konstantynów

Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów gminy Konstantynów za 2015 r.

w oparciu o art. 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów wykonanych w 2015 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Producentem wody jest Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie. Urządzenie dostarcza średnio 567 m³ wody dla ok. 3900 osób (94 % mieszkańców). Pozostała ludność korzysta z własnych ujęć wody nie objętych nadzorem.

Wodociąg zaopatrywany jest z 2 studni głębinowych (IV-rzęd) ujmujących wodę charakteryzującą się ponadnormatywną zawartością żelaza, manganu oraz mętności. Producent wykonuje coroczne badania jakości wody surowej. Uzdatnienie wody obejmuje I stopniowy proces napowietrzania i filtracji, którego celem jest obniżenie stężenia tych parametrów. Zastosowane metody uzdatniania nie wymagają dozowania środków chemicznych oraz nie jest konieczne prowadzenie dezynfekcji wody.

Jakość wody była systematycznie monitorowana zarówno przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej, jak również przez administratora wodociągu z częstotliwością i w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Próbkę wody pobierano z 6 stałych punktów, równomiernie rozłożonych po całej sieci wodociągowej.

W wyniku przeprowadzonych działań naprawczych (wymiana złożeń filtracyjnych, płukanie sieci wodociągowej) jakość wody uległa znaczącej poprawie w stosunku do ubiegłych lat. Łącznie w ramach nadzoru i kontroli wewnętrznej pobrano 9 próbek wody do spożycia, wyniki badań **nie wykazały żadnych nieprawidłowości**.

Do PSSE Biała Podlaska nie wpłynęły żadne zgłoszenia reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Dostarczana woda nie zawiera związków szkodliwych dla zdrowia, takich jak: cyjanki, metale ciężkie, pestycydy, benzen, trichloroeten, tetrachloroeten, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Woda charakteryzuje się ponadto niskimi zawartościami związków azotowych tj. azotynów (NO₂⁻) i azotanów (NO₃⁻).

Obowiązkiem władz gminy, przedsiębiorstwa wodociągowego oraz właściciela instalacji wewnętrznej jest nie tylko zapewnienie ciągłej dostawy wody, ale także zadbanie, aby nie stanowiła ona zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Komisja Europejska zaproponowała osiągnięcie powyższych celów poprzez wprowadzenie Planów Bezpieczeństwa Wody (PBW). Zobligowani do wprowadzenia tych planów będą dostawcy wody.

Pod względem technicznym ujęcie wody w Konstancyńowie należy do jednych z najgorszych w powiecie bialskim.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstancyńów.

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZUW MZK z siedzibą w Parczewie
3. a/a

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Białej Podlaskiej
Zofia Badoch