



Akt
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w RADZYNIU PODLASKIM
21-300 Radzyń Podlaski, ul. Pocztowa 5

BIP: psseradzynpodlaski.bip.gov.pl www: psseradzynpodlaski.pis.gov.pl
tel./faks:(83)3527416-17, skr. poczt.:17, NIP:5381609515, REGON:000309246, e-mail:psse.radzynpodlaski@pis.gov.pl

Radzyń Podlaski, dnia 07.02.2017r.

ONS- HK.721-7/3/17

Zakład Usług Wodnych
Międzygminnego Związku Komunalnego
z/s w Parczewie
ul. Lubartowska 4a
21-200 Parczew

WPEŁNIŁO
Dnia 9.02.2017r.
L. dz. 150
Podpis DU

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107 §1 i §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r, poz. 23) w związku z art.37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015r, poz. 139) oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranymi w ramach nadzoru sanitarnego w dniach:

- ▶ 30.05.2016r. sprawozdanie z badania wody Nr LAB.PW-W-821/276/16 z dnia 03.06.2016r
- ▶ 06.12.2016r. sprawozdanie z badania wody Nr LAB.PW-W-821/757/16 z dnia 08.12.2016r oraz kontroli wewnętrznej w dniach:
- ▶ 16.02.2016r. sprawozdanie z badania wody Nr 41918/16/SOK, 41917/16/SOK, 41920/16/SOK i 41919/16/SOK z dnia 26.02.2016r;
- ▶ 02.06.2016r. sprawozdanie z badania wody Nr 168126/16/SOK i 168126/16/SOK z dnia 11.07.2016r;
- ▶ 16.08.2016r. sprawozdanie z badania wody Nr 262433/16/SOK, 262432/16/SOK, 26434/16/SOK z dnia 29.08.2016r

z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę Ulan

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu

UZASADNIENIE

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ulan przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzynie Podlaskim w ramach nadzoru sanitarnego w dniach :

- ▶ 30.05.2016r. numer analizy:
 - PW/539/WD/abc/W- punkt pobrania: Wierzchowiny 75 – posesja prywatna – budynek mieszkalny (zakres badania – MK);
 - PW/540/WD/abc/W- punkt pobrania: Kępki 26A-Szkoła Podstawowa (zakres badania – MK);
- ▶ 06.12.2016r. numer analizy:
 - PW/1379/WD/abc/W- punkt pobrania: Ulan Majorat 53-Szkoła Podstawowa (zakres badania –

MK);

-PW/1380/WD/abc/W- punkt pobrania: Zakrzew – Szkoła Podstawowa (zakres badania – MK) oraz w ramach kontroli wewnętrznej pobranych w dniach:

▶ 16.02.2016r. numer analizy:

-41918/16/SOK - punkt pobrania: Stok 26A – SUW – studnia nr 3 (zakres badania – MK);

-41917/16/SOK - punkt pobrania: Stok 26A– SUW – hala produkcji wody (zakres badania – MK);

-41920/16/SOK - punkt pobrania: Kępki 26A-Szkoła Podstawowa (zakres badania – MK);

-41919/16/SOK - punkt pobrania: Sętki 31-Szkoła Podstawowa (zakres badania – MK);

▶ 02.06.2016r. numer analizy:

-168126/16/SOK - punkt pobrania: Stok 26A– SUW – studnia nr 1 (zakres badania – substancje promieniotwórcze);

-1681267/16/SOK - punkt pobrania: Paskudy 11A– SUW – studnia nr 2 (zakres badania – substancje promieniotwórcze);

▶ 16.08.2016r. numer analizy:

-262433/16/SOK - punkt pobrania: Paskudy 11A-SUW-studnia nr 1 (zakres badania – MK);

-262432/16/SOK - punkt pobrania: Paskudy 11A-SUW- hala produkcji wody (zakres badania – MP);

-262434/16/SOK - punkt pobrania: Domaszewnica – Szkoła Podstawowa (zakres badania – MK).

wykazały , że woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym oraz sensorycznym spełnia wymagania określone w załącznikach 1-4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U . z 2015r , poz. 1989)

W związku z powyższym należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzynie Podlaskim ul. Poczтова 5 w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Radzynie Podlaskim

KIEROWNIK SEKCJI
NADZORU P/EPIDEMICZNEGO
PSSE w Radzynie Podlaskim

Alicja Wójtowicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Ulan
3. Wójt Gminy Radzyń Podlaski
4. a/a