



Akte
w/akt

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w RADZYNIU PODLASKIM
21-300 Radzyń Podlaski, ul. Pocztowa 5

BIP: psseradzynpodlaski.bip.gov.pl www: psseradzynpodlaski.pis.gov.pl

tel./faks:(83)3527416-17, skr. poczt.:59, NIP:5381609515, REGON:000309246, e-mail:psse.radzynpodlaski@pis.gov.pl

Radzyń Podlaski, dnia 11.04.2018r.

ONS-HK.721-8/3/18

WPLYNBŁO
Data 16 04 18
L. dz. 360
Podpis JUP

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 1/2018
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Czemierniki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody numer: LAB.PW-W-821/127/2018 z dnia 03.04.2018r., informuje, że próbki wody pobrane w ramach nadzoru sanitarnego zgodnie z harmonogramem poboru prób wody w dniu 27.03.2018r., z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Czemierniki, numery analiz:

- PW/256/WD/abc/W – punkt pobrania: Czemierniki, ul. Gęsia 63 – stacja uzdatniania wody – woda do sieci - zakres badań: parametry grupy A, w wyniku badań próbki wody stwierdzono nie akceptowalny zapach, przypominający zapach chloru.

w badanym zakresie woda nie spełnia wymagań organoleptycznych określonych w załączniku 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r, poz. 2294)

- PW/257/WD/abc/W – punkt pobrania: Stoczek, 21 – 306 – Czemierniki – Zakon Ojców Franciszkanów – zawór za wodomierzem - zakres badań: parametry grupy A.

w badanym zakresie spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Radzynie Podlaskim
mgr inż. Nina Struczyk
Nina Struczyk

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie, ul. Lubartowska 4a, 21 – 200 Parczew
2. Gmina Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21 – 306 Czemierniki
3. a/a