



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, <https://pssebialapodlaska.pis.gov.pl>

ONS-HK.721/53/19

Biała Podlaska, dnia 14.03.2019 r.

AK
JK

WPEŁNIO
Data 18.03.19
L. dz. 362
Adres DL4

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 13/19 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Janów Podlaski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z otrzymanymi pismem znak: L.dz.284/2019 z dnia 27.02.2019 r. sprawozdaniami z badań w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że próbka wody pobrana w dniu 12.02.2019 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Janów Podlaski, punkt pobrania:

- Janów Podlaski ul. Polna 10 - Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona), w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne oraz część C - parametry wskaźnikowe Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast w próbce pochodzącej z Bublę Granny 20 - Agroturystyka (punkt czerpalny), stwierdzono przekroczenie zalecanej wartości **mętności**. Próbka pobrana w Błoniach 68 - Sklep Spożywczy (punkt czerpalny), poza podwyższoną **mętnością** charakteryzowała się ponadnormatywnym stężeniem **żelaza**. Ponowne badania przeprowadzone w dniu 27.02.2019 r. nie wykazały przekroczeń.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Białej Podlaskiej
Marcin Nowik
Marcin Nowik

Otrzymują:

1. ZUW MZK z siedzibą w Parczewie
2. Wójt Gminy Janów Podlaski
3. Wójt Gminy Rokitno
4. a/a

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

