



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: [psse.bialapodlaska@pis.gov.pl](mailto:psse.bialapodlaska@pis.gov.pl), <https://pssebialapodlaska.pis.gov.pl>

ONS-HK.721/173/19

Biała Podlaska dnia 04.07.2019 r.

*Handwritten: Białe / yll*

## BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 70/19 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rossosz

**W PŁYNEŁO**  
Data: 05.07.19r.  
L. dz. 885  
Wzrost: DLU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z otrzymanymi pismem znak: L.dz.825/2019 z dnia 25.06.2019 r. sprawozdaniami z badań w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że próbki wody pobrane w dniu 04.06.2019 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rossosz, punkty pobrania:

- Rossosz ul. Lubelska 37 – Szkoła Podstawowa im. ppłk Stefana Skoczylasa (punkt czerpalny),
- Rossosz ul. Batalionów Chłopskich 49 - NZOZ „Pro Vita” (punkt czerpalny),

w badanym zakresie spełniają wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne, część C - parametry wskaźnikowe oraz część D - dodatkowe wymagania chemiczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast w próbce wody pobranej z Stacji Uzdatniania Wody w Rossoszu (woda uzdatniona), stwierdzono nieznaczne przekroczenie azotynów tj. 0,11 mg/l (norma < 0,1 mg/l).

Ponadto ponownie przypominam o obowiązku przekazywania sprawozdań z badań z dokładnie określonym miejscem pobrania próbek tj. **zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.**

### Otrzymują:

1. ZUW MZK z siedzibą w Parczewie
2. Wójt Gminy Rossosz
3. a/a

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Białej Podlaskiej  
*Handwritten signature: Marcin Nowik*  
Marcin Nowik

*Handwritten: niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE