



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, <https://pssebialapodlaska.pis.gov.pl>

AY le

Y V.

Biała Podlaska, dnia 07.08.2019 r.

ONS-HK.721/182/19

W P E I N B E O

Data: 12.08.19r.
L. dz. 11057
Podpis: DM

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 81/19 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rokitno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody numer: LAB.PW-Z-821/376/2019 z dnia 19.07.2019 r. informuje, że próbki wody pobrane w dniu 16.07.2019 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rokitno, numery analiz:

- **PW/685/WD/b/Z** - punkt pobrania Rokitno - Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
 - **PW/686/WD/b/Z** - punkt pobrania Olszynie 65/1 - Blok mieszkalny (punkt czerpalny),
- pod względem mikrobiologicznym (ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C) spełniają wymagania określone w załączniku nr 1: część C - parametry wskaźnikowe, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Otrzymują:

1. ZUW MZK z siedzibą w Parczewie
2. Wójt Gminy Rokitno
3. a/a

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Białej Podlaskiej
Marcin Nowik
Marcin Nowik

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE