



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w RADZYNIU PODLASKIM
21-300 Radzyń Podlaski, ul. Pocztowa 5

BIP: psseradzynpodlaski.bip.gov.pl www: psseradzynpodlaski.pis.gov.pl
tel./faks: (83)3527416-17, e-mail: psse.radzynpodlaski@pis.gov.pl
NIP: 5381609515, REGON: 000309246, BDO: 000072400

AKU
25 03 2020
338
Jul

Radzyń Podlaski, dnia 19.03.2020 r.

ONS-HK.721/34/2020

Wójt Gminy Czemierniki
ul. Zamkowa 9
21-306 Czemierniki

Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów gminy Czemierniki za 2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), biorąc pod uwagę wyniki badań wody wykonanych w 2019 r. w ramach monitoringu jakości wody realizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzynie Podlaskim oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu, informuje, co następuje.

Gmina korzysta z wody produkowanej przez dwa wodociągi zbiorowego zaopatrzenia Czemierniki i Branica Radzyńska. Z wody o kontrolowanej jakości korzysta ok. 4080 osób (93% ludności) w 8 miejscowościach (w tym Niewęgłosz i Lichy zaopatrywane są z wodociągu Branica Radzyńska – ok. 840 osób).

Tabela 1. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność oraz dostarczających wodę z indywidualnych ujęć jako część działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czemierniki w 2019 r.

Lp.	Producent	Nazwa wodociągu	Produkcja wody w m ³ /dobę dla wodociągu	Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg na terenie gminy
1	Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie.	Czemierniki	603	3240
produkcja razem dla producenta			603	
2	Gmina Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32	Branica Radzyńska		829
produkcja razem dla producenta				

niepodlega

Tabela 2. Sposób uzdatniania wody

Lp.	Nazwa wodociągu	Sposób uzdatniania wody
1	Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Czemierniki	napowietrzanie i filtracja z zastosowaniem 4 odżelaziaczy i 2 sprężarek WAN-E. Woda nie jest poddawana stałemu chlorowaniu

Nadzór nad jakością wody sprawowany był w 2019 r. w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim monitorował jakość wody do spożycia w wytypowanych 7 punktach zgodności z częstotliwością i w zakresie zgodnym z wymogami w/w rozporządzenia. Punkty te są reprezentatywne i równomiernie zlokalizowane na całej sieci wodociągowej. Administrator wodociągu realizował badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radzynie Podlaskim. Badania były wykonywane przez laboratorium posiadające akredytacje oraz pozytywną opinię właściwego Inspektora Sanitarnego.

W zależności od liczby oznaczanych parametrów badania wody można podzielić na pobór próbek wody parametrów gr. A oraz pobór próbek wody parametrów gr. B. Badanie parametrów gr. A jest to badanie, które służy do uzyskania podstawowych danych o jakości wody, natomiast badanie parametrów gr. B dostarcza szczegółowych informacji na temat jakości wody. Zakres tych badań obejmuje oznaczenie m.in. metali ciężkich, cyjanków, benzenu, pestycydów. Z wodociągu pobrano łącznie 10 próbek wody do spożycia tj. 9 w ramach poboru próbek wody parametrów gr. A, 1 w ramach poboru próbek wody parametrów gr. B. Wyniki badań nie wykazały przekroczeń, woda spełnia w badanym zakresie wymagania określone w obowiązujących przepisach.

Ponadto producent wody przedstawił badania wody surowej pobranej wykonane w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (tryt, rad²²⁶, rad²²⁸, radon i dawka orientacyjna). W dniu 23.01.2019 r., została wydana ocena do sprawozdań z badania wody w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych.

W roku 2019 nie zgłoszono żadnej awarii na sieci wodociągowej. Nie odnotowano również sygnałów reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Na podstawie przeprowadzanych badań wody wydawane są bieżące oceny o jakości wody a raz w roku wydawana jest roczna ocena, która jest dostępna na stronie internetowej psseradzynpodlaski.pis.gov.pl. Można ją również uzyskać bezpłatnie w siedzibie PSSE przy ul. Pocztovej 5 w Radzynie Podlaskim lub w Urzędzie Gminy Czemierniki.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Radzynie Podlaskim
Struczyk
mgr inż. Nina Struczyk

Otrzymują:

1. Adresat
- ② Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie,
ul. Lubartowska 4a, 21-200 Parczew
3. a/a