



Parczew, dn. 21.05.2020r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PARCZEWIE**

21-200 Parczew, ul. Piwonia 54
tel. (0-83) 354-23-29, fax. (0-83) 354-13-10
psse.parczew@pis.gov.pl
<http://psseparczew.pis.gov.pl>

ONS-HK. 721/50/20

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi –
wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Podedwórze**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019r., poz. 1437 z późn. zm.), § 21 ust.1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.) oraz po analizie wyników badań zwartych w sprawozdaniach:

- Nr LAB.PW-W-821/66/2020 z dnia 02.03.2020r., nr próbek: PW/103/WD/abc/W i PW/104/WD/abc/W
- Nr 168707/20/SOK/1, 168708/20SOK/1, 168709/20/SOK/1, 168710/20/SOK/1 i 16877/20/SOK/1 z dnia 10.04.2020r., nr próbek: 168707/20/SOK/1, 168708/20SOK/1, 168709/20/SOK/1, 168710/20/SOK/1 i 16877/20/SOK/1
- Nr 168707/20/SOK/2, 168708/20SOK/2, 168709/20/SOK/2, 168710/20/SOK/2 i 16877/20/SOK/2 z dnia 17.04.2020r., nr próbek: 168707/20/SOK/2, 168708/20SOK/2, 168709/20/SOK/2, 168710/20/SOK/2 i 16877/20/SOK/2
- Nr 168709/20/SOK, 168710/20/SOK i 16877/20/SOK z dnia 24.04.2020r., nr próbek: 168709/20/SOK, 168710/20/SOK i 16877/20/SOK
- Nr 4113/04/2020/F/1 i 4113/04/2020/F/2 z dnia 11.05.2020r., nr próbek: 13755/04/20 i 13756/04/20
- Nr 1247/05/2020/F/1-2 i 1247/05/2020/F/3/P/1 z dnia 15.05.2020r., nr próbek: 3571/05/20, 3572/05/20 i 5154/05/20
- Nr 2598/05/2020/F/1-2 z dnia 21.05.2020r., nr próbek: 8804/05/20 i 8807/05/20

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu
zbiorowego zaopatrzenia Podedwórze**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie na podstawie czynności związanych z nadzorem sanitarnym nad jakością wody, po analizie wyników badań wody przeprowadzonych w dniu 08.04.2020r. w związku z podejrzeniem dostania się do odcinka sieci wodociągowej Mosty i Nowe Mosty pestycydów, stwierdził przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń substancji organicznych (próbka nr 168709/20/SOK – chlorpyrifos 1,06 µg/l; próbka nr 169877/20/SOK – chlorpyrifos 1,01 µg/l i metconazole 0,472 µg/l).

W związku z powyższym PPIS w Parczewie wydał komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Podedwórze odcinek sieci Mosty i Nowe Mosty, informujący o braku przydatności wody do spożycia.

Zarządca wodociągu Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o możliwym skażeniu wody zamknął zasuwę na tym odcinku sieci wodociągowej, poinformował o płukaniu sieci wodociągowej i przyłączy oraz o dostarczeniu zastępczych źródeł wody do spożycia dla mieszkańców wsi Mosty i Nowe Mosty, nad którymi PPIS w Parczewie sprawował nadzór. Na bieżąco podejmowane były działania naprawcze celem przywrócenia jakości wody do obowiązujących wymagań.


Analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniach 28.04.2020r. i 11.05.2020r. z punktów monitoringowych na odcinku sieci wodociągowej Mosty i Nowe Mosty, wykazała jeszcze przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń parametru chlorpyrifosu (próbka nr 13755/04/20 – 0,46 µg/l, nr 13756/04/20 – 0,092 µg/l i nr 5154/05/20 – 0,166 µg/l). Dnia 18.05.2020r. pobrano ponownie próbki wody do badań z dwóch punktów monitoringowych (próbki nr 8804/05/20 i 8807/05/20). Analiza wyników badań nie wykazała już przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń badanej substancji organicznej (pestycydu).

W zakresie przebadanych pozostałych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych z punktów monitoringowych na całej długości sieci wodociągowej wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Podedwórze woda spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.).

Po rozważeniu stopnia bezpieczeństwa dla konsumentów PPIS w Parczewie postanowił jak wyżej.

Ocenę jakości wody z w/w wodociągu PPIS w Parczewie wydał celem poinformowania o jakości wody jej konsumentów, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019r., poz. 1437 z późn. zm.).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań z w/w sieci wodociągowej.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Parczewie

mgr Ewa Wójcicka