



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>

Biała Podlaska dnia 23.03.2021 r.

ONS-HK.721/76/21

*Ale
Ju.*

WPLYNEŁO

Data 29.03.2021
L.dz. 376
Podpis *[Signature]*

BIĘŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 27/21 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z otrzymanymi pismem znak: L.dz.327/2021 z dnia 16.03.2021 r. sprawozdaniami z badań w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że próbka wody pobrana w dniu 23.02.2021 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów, punkt pobrania:

- Gnojno 45 - posesja prywatna (punkt czerpalny),

w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne, część B - parametry chemiczne oraz część C - parametry wskaźnikowe, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast w próbce wody uzdatnionej wprowadzanej do sieci ze Stacji Uzdatniania Wody w Konstantynowie stwierdzono przekroczenie zalecanej wartości **ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C tj. 146 jtk w 1 ml** (wartość zalecana 100 jtk w 1 ml).

W związku z powyższym oczekuję pisemnej informacji o podjętych działaniach naprawczych potwierdzonych wynikami badań wody.

Otrzymują:

1. ZUW MZK z siedzibą w Parczewie
2. Wójt Gminy Konstantynów
3. a/a

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Białej Podlaskiej
[Signature]
Marcin Nowik

niepodlega