



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PARCZEWIE

21-200 Parczew, ul. Piwonia 54
tel. 83 354-23-29, fax. 83 354-13-10
e-mail: psse.parczew@pis.gov.pl
<https://www.gov.pl/psse-parczew>

Parczew, dn. 04.05.2021r.

WPLYNEŁO

Data 05.05.2021
L.dz. 54/6
Podpis

ONS-HK. 903.1.46.2021

**Ocena monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie –
wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Milanów**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028), § 15 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.) oraz po otrzymaniu wyników badań wykonanych przez Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, na zlecenie Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie, ul. Lubartowska 4a, 21-200 Parczew, próby wody surowej pobranej w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych w dniu 23.02.2021r. z wodociągu zbiorowego zapatrzenia Milanów, ujęcie wody – studnia nr 1, sprawozdanie z badań nr 99002/21/SOK z dnia 19.04.2021r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie
stwierdza,**

że woda w badanym zakresie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.), stężenie trytu oraz izotopów promieniotwórczych Ra-226 i Ra-228 nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 6 w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Parczewie
mgr Ewa Kuśmierz

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie, 21-200 Parczew, ul. Lubartowska 4a
2. a/a