



ONS-HK.9020.2.62.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska

Biała Podlaska, dnia 31.03.2022 r.

WPLYNEŁO

Data 06.04.2022

L.dz. 4/15

Podpis *[Signature]*

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 26/22 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Janów Podlaski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z otrzymanym pismem znak: L.dz. 372/2022 z dnia 23.03.2022 r. sprawozdaniem z badań w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że próbka wody pobrana w dniu 15.03.2022 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Janów Podlaski, numer analizy:

- 12971/03/2022 - punkt pobrania Janów Podlaski ul. Polna 10 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),

w badanym zakresie spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1: część A - parametry mikrobiologiczne oraz część C - parametry wskaźnikowe, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Mając na uwadze prowadzoną dezynfekcję wody konieczne jest wykonywanie oznaczenia stężenia chloru wolnego.

Jednocześnie zwracam uwagę na konieczność pobierania próbek wody z przynajmniej dwóch punktów. W przypadku stwierdzenia przekroczeń wyniki z kilku badań ułatwią dokonanie właściwej oceny jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białej Podlaskiej

[Signature]
Marcin Nowik

Otrzymują:

1. ZUW MZK z siedzibą w Parczewie
2. Wójt Gminy Janów Podlaski
3. Wójt Gminy Rokitno
4. a/a

Sporządził: D.M.

Sprawdził: I.S.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI